



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

OTP Bank Nyrt. 11748007-20128500-00000000

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarsztrt.hu>, E-mail: bakonykarszt@bakonykarsztrt.hu

BAKONYKARSZT ZRT.
VÁRPALOTAI
ÜZEMMÉRNÖKSÉGE

Fejér Európa Kft.

8000 Székesfehérvár
Koronázó tér 1.

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző: **Kemény Kálmán**

Grosz Krisztina tervező

Ügyiratszám: **1826-1/2018**

Tárgy: **Tárgy: Közműnyilatkozat**

Tisztelt Címzett!

A Várpalota Bán A. utca burkolat-felújítása megnevezésű projekt érinti a Bakonykarszt Zrt. által üzemeltetett hálózatokat. Az utcában vízvezeték és szennyvízelvezető hálózat üzemel. Ezek műtárgyainak egy része az útépítés során kitakarásra kerül, ezért előírjuk az ideiglenes védelembé helyezésüket.(táblázás, korlátozás) A munkálatok során az aknakamrákba, tolózárnákba semmiféle idegen anyag nem kerülhet, ellenkező esetben a kivitelező terhére elvégezzük a hálózat kamerás vizsgálatát, átmosását, takarítását. A sérült, törött betonelemeket, nem illeszkedő aknakereteket, fedlapokat visszaépíteni nem lehet, azokat minden esetben ki kell cserélni.

A felsorolt műtárgyak szintre emelése, esetleges stüllyesztése a kivitelezést végző feladata. Ezeket a munkákat a Társaságunk által kidolgozott tervek alapján valamint a 3/2003.I/25BM-GKM-KkvVM együttes rendeletben foglaltak szerint, kell végrehajtani. A terveket amennyiben a kivitelezést végző előbb nem igényli, a munkaterület átadás- átvételi eljárásán átadjuk részére. Amennyiben a kivitelező nem az emelő gyűrűs technológiát alkalmazza a kiemelés során, úgy a beépítésre kerülő beton minőségét mindenesetben igazolni kell.

A hálózaton okozott bármilyen kárt a Szolgáltatónak be kell jelenteni azon hibaelhárítást csak az üzemeltető végezhet!

Érintettségünk miatt előírjuk a munkavégzés ideje alatt a szakfelügyeletünk *folyamatos* megrendelését. A megrendelést írásban kérjük eljuttatni a Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemtechnológusára.

Várpalota, 2018. 03.02.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Makai Ferenc
Főmérnök – üzemtechnológus vezető

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567
8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355
8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498
8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666