



MEGJEGYZÉSEK

Az oszlopokon egyértelmű jelöléssel kell jelezni "Önkormányzati tulajdonú hálózat!"
-Az utak keresztezése átvágással, meglevő közművek keresztezése D110 Kg védőcsőben történik
-A nyomvonalak oszlophelyek kiásása csak szakfelügyelet jelenlétében kézi erővel történhet!!!!

A tervzéssel érintett út és parkoló világítási osztálya S5
 Megvilágítás karbantartási értéke: E(lx)3
 E minimum: 0,6 lx

Jelmagyarázat:

	épitendő 0,4kV-os kvz f.kábel
	meglevő 0,4kV-os földkábel
	bontandó 0,4kV-os kvz földkábel
	meglevő f.csatlakozó földkábel
	meglevő szennyvíz-vezeték
	meglevő telefonkábel
	meglevő gázvezeték
	meglevő vízvezeték
	épitendő d110 védőcső
	vb oszlop, faoszlop, vaoszlop
	elosztószekrény
	meglevő, épitendő, bontandó



Beruházó : VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Várpalota, Gárdonyi út 39.	
Tervező : TÓTH GYULA EN-VI 07-0228 8095 Pákozdi, Gábor Á.út 21 /A Tel.: +36309393490, E-mail: tgyula954@gmail.com	
Tárgy : Várpalota Tési uti Parkolók közvilágítás bővítés - építési rajz -	Lépték: Rajzszám: V-170122-02 Dátum: 2017. 01. 22.
EO / szelvényszám:	
Tervező: Tóth Gyula	Jogosultság: EN-VI 07-0228
Társtervező:	Jogosultság: