



VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KFT.

*megújuló környezetünkért*

Várpalota, Fehérvári út 7.

Geoplaner Kft.

Veszprém

József A. u. 40.  
8200

Iktatószám: 339/2017

Ügyintéző: Fatter Gábor

Dátum: 2017.01.30.

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

**Készült:** 2017. január 30-án a Várpalotai Közülemi Kft. hivatalos helyiségében (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.)

**Tárgy:** Várpalota, Jókai Mór utca és környezetében várakozóhelyek kialakításához közműegyeztetés

A terv alapján megállapítom, hogy a tervezett ivóvízvezeték nyomvonal a Várpalotai Közülemi Kft. tulajdonában és fenntartásában lévő **távhővezeték**

### *É R I N T I*

A kivitelezés során kérjük a közműrendezési szabvány idevonatkozó előírásainak maradéktalan betartását. A megküldött helyszínrajz szerinti távhővezetékek keresztezéseknél csak kézi szerszámmal szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni mindennemű gépi munka **TILOS!**

Ezen előírások betartásával hozzájárulunk a kivitelezés elvégzéséhez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a távhővezetékben bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és a kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és a kivitelező az előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg, az idevonatkozó szabványokat nem tartja be és a távhővezeték megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarása előtt, az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételezni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

**VÁRPALOTAI  
KÖZÜZEMI KFT.**  
Várpalota, Fehérvári út 7.  
8101 Várpalota Pf. 53.

Fatter Gábor

Várpalotai Közülemi Kft.