

*A. Szilvi  
melléklet*

Magyar Energetikai és Közmű-  
szabályozási Hivatal  
Budapest  
Pf.: 247  
1444

„PRI”

*2016.-2030. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosítása iránti kérelem*

***Tisztelt dr. Szalóki Szilvia elnökhelyettes Asszony!***

Társaságunk, a BAKONYKARSZT Zrt., az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/D. § (4) bekezdés bb) pontja alapján engedélykérelmet nyújt be az alábbi víziközmű-rendszer esetében a 2016-2030. időszakra szóló, VKEFFO 2016/171-2(2016). számú határozattal elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítására:

- ***50. Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer (21-11439-1-002-01-03)***

Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren az alábbi, a Gördülő Fejlesztési Terv készítésekor előre nem látható, 2016. évben műszaki okok miatt elvégzendő munkálatok merültek fel:

- 1. Bántapuszta vízbázis villamosenergia ellátó rendszerének rekonstrukciója,**
- 2. Várpalota szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítés villamos és gáz tervezés, főépület kazáncsere, valamint üzemviteli épület meddőkompenzáció és főelosztó kábelfogadó átalakítása,**
- 3. Várpalota Szennyvíztisztító telepi rács beszerzése.**

A fenti munkák elvégzésének szükségességét az alábbiakban indokoljuk:

1. Várpalota Bántapuszta 20 kV-os közepfeszültségű villamos hálózatán 2016. január 23-án, 24-én üzemzavar jelentkezett. Az üzemzavarral kapcsolatban az áramszolgáltató levélben jelezte, hogy a jelenlegi leromlott műszaki állapot fennmaradása esetén további hasonló jellegű hibák bekövetkezése várható, melyek nagyszámú lakossági fogyasztók zavartatásával járnak együtt. Az érintett 2. sz. betáplálást ideiglenesen kikapcsolták. Az áramszolgáltató kérte a probléma mielőbbi megoldását, a további üzemzavarok elkerülése végett. 2016. évre a minimális üzembiztonság fenntartásához elengedhetetlenül szükséges munkák a következők: oszlopszigetelők kötések cseréje, oszlopcsere, fejszerkezetek besabályozása. Jelenleg csak egy oldali villamos betáplálás működik. Ha ezen az oldalon is üzemzavar történik, akkor energia ellátási problémák miatt a vízellátás a településen nehézségekbe ütközhet. Amennyiben a 2016-ra tervezett munkákat elvégezzük a problémás oldal ideiglenesen visszakapcsolhatóvá válik.

**A fenti munkák tervezett költsége: 4.100.000,- Ft + ÁFA.**

2. **A Várpalota szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítés** tárgyú munka elvégzése azért vált szükségessé, mert 2016 januárjában az üzemviteli épület hő és használati meleg víz ellátását biztosító kazán tönkrement, nem javítható. Így az épület fűtése és a melegvíz ellátása sem biztosítható, ami a munkavállalók számára a munkahigiéniai előírások betartását sem teszi lehetővé.  
Továbbá a technológiai épületek fűtése korábban sem volt megoldott, így az épületek fokozott állagromlása, illetve a technológia fagyvédelmei szükséges.  
A 2016. évre tervezett ütem a gáztervezést, az üzemviteli épület gázkazán cseréjét és a főelosztó villamos rekonstrukcióját tartalmazza. A későbbi években tervezük a technológiai épületek villamos fűtésének kiépítését. **A Várpalota szennyvíztisztító telep 2016. évi fűtés korszerűsítési munkák becsült költsége mindösszesen: 5.292.000,- Ft + ÁFA.**
  
3. **Várpalota Szennyvíztisztító telep rács beszerzése** azért szükséges, mert a jelenlegi rács műszaki állapota nem tudja biztosítani a telepre érkező szilárd anyagok és darabos szennyeződések valamint a homok leválasztását, mely a telepi gépek eltömődését, idő előtti kopását, okozhatja, mely által jelentősen lerövidül az üzemidejük. **Várpalota Szennyvíztisztító telep rács beszerzésének becsült teljes költsége: 20.000.000,- + ÁFA.**

A fenti sürgős beavatkozásokat és Várpalota Város anyagi lehetőségeit figyelembe véve a korábban Önök által engedélyezett Gördülő Fejlesztési Tervünkben szereplő Várpalota szennyvíztisztító telep centrifuga beszerzést egyúttal elhalasztanánk, és azon feladatot a 2017. évben benyújtandó Gördülő Fejlesztési Tervben szerepeltetnénk.

Kérjük Tisztelt Hivatalt, hogy a fent szereplő három új feladatot Gördülő Fejlesztési Tervünkben a 2016. évben elvégzendő feladatok közé felvenni szíveskedjenek, egyúttal a szennyvíztisztító telepen a centrifuga csere feladatát a 2016-os feladatok közül törölni szíveskedjenek.

Csatoltan megküldjük a Gördülő Fejlesztési Terv módosítási kérelmére vonatkozó eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát.

Kérjük, hogy kérelmünket elbírálni szíveskedjen.

Veszprém, 2016. ....

Kugler Gyula  
vezérigazgató

**Melléklet:**

1. számú melléklet: Eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolata
2. számú melléklet: Várpalota Város Önkormányzatának testületi határozata